

V/v thông báo ngừng, giảm mức cung cấp
điện do xảy ra sự cố ngày 29/10/2025

Kính gửi:

- Trung Tâm Dịch Vụ Tổng Hợp phường Minh Hưng;
- Trung Tâm Dịch Vụ Tổng Hợp phường Chơn Thành.

Căn cứ vào thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ vào tình hình sự cố lưới điện xảy ra vào ngày 29/10/2025 : Cắt khẩn MC 474 Chơn Thành – Besco thuộc TBA 110/22kV Chơn Thành do lèo, kẹp Hotline bị cháy nóng đỏ có nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện.

Đội quản lý điện Chơn Thành thông báo đến quý khách hàng bị ảnh hưởng do ngừng, giảm cung cấp điện khẩn (*Thông báo sau sự cố*) như sau :

THÔNG BÁO NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN				
STT	Ngày tháng năm	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện	Thời gian đóng điện trở lại	Địa chỉ ngừng, giảm cung cấp điện
1	29/10/2025	14h47	16h27	Kp Thủ Chánh, Kp Thành Tâm 2, KCN Chơn Thành 2, Kp 2, Kp 3, Kp 5, Kp 9, Kp 10 phường Chơn Thành; Một phần Kp 2, Kp 3, Kp 3B, Kp 4 phường Minh Hưng tỉnh Đồng Nai.

Đội quản lý điện Chơn Thành xin thông báo đến các Cơ quan, đơn vị Sản xuất- kinh doanh, nhân dân trên địa bàn phường Chơn Thành, phường Minh Hưng tỉnh Đồng Nai được biết khi bị ngừng, giảm mức cung cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do sự cố xảy ra ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tổ QLVH (C2).

**KT. ĐỘI TRƯỞNG
PHÓ ĐỘI TRƯỞNG**

Nguyễn Duy Hùng